



АО «Ростовводоканал»

005990

ул. Максима Горького, 293,  
г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022  
[info@vodokanal.rnd.ru](mailto:info@vodokanal.rnd.ru)

24.09.2018

№ 2481

На вх. № 2913

от 07.09.2018

### Технические условия водоснабжения и канализования объекта

Наименование объекта: жилая застройка микрорайона в Первомайском районе г.Ростов-на-Дону в границах ул. Белокалитвенская – существующая застройка вдоль реки Темерник – ул. Штахановского – пер. Мезенский в г. Ростов-на-Дону  
Заказчик: ООО «Донстрой»

#### Водоснабжение:

Максимальная нагрузка объекта 1360,84 м<sup>3</sup>/сутки.

Возможная точка подключения (подлежит созданию по договору о подключении) – на границе земельного участка.

#### Водоотведение:

Максимальная нагрузка объекта 1180,8 м<sup>3</sup>/сутки.

Возможная точка подключения (подлежит созданию по договору о подключении) – на границе земельного участка.

#### Примечание:

Размер платы за подключение определяется на основании утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение.

Данные технические условия не являются основанием для изготовления проектной документации и выполнения строительно-монтажных работ без получения условий подключения и заключения договора о подключении.

На основании постановления Правительства РФ от 13.02.06 № 83 п. 16 «Обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

В случае увеличения фактического водопотребления и (или) водоотведения заказчику (абоненту) необходимо повторно направить запрос в АО «Ростовводоканал» на получение технических условий.

Срок подключения объекта соответствует сроку реализации мероприятий инвестиционной программы и определяется при заключении договора о подключении.

Техническая возможность подключения объекта к централизованным сетям водопровода и канализации на границе земельного участка имеется, при условии реализации мероприятий Инвестиционной программы АО «Ростовводоканал» города Ростова-на-Дону.

Срок действия технических условий – 5 лет.

Заместитель Генерального директора -  
Главный инженер

А.И. Тараско

[www.vodokanal.rnd.ru](http://www.vodokanal.rnd.ru)