

КМЭ


Общество с ограниченной ответственностью
КРАСНОДАРСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

РФ, Краснодарский край, 350000 г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д.8
ОГРН 11132310006179 КПП 231001001, ИНН 2310170415
Тел. 8(861)99 22 322, моб. +7(918)266 88 55 Факс (861)99 22 322
www.knexpert.ru e-mail: knexpert@mail.ru

Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610119 от 07.06.2013 г.
Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610397 от 20.06.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 Л.В. Панкратова
« 27 » апреля 2015 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№

2	3	-	1	-	2	-	0	0	8	2	-	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Объект капитального строительства
**Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями
и подземной автостоянкой по ул. Ростовское шоссе, 30/7 в г. Краснодаре.
Литер 11**

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы

Предмет негосударственной экспертизы
**Оценка соответствия техническим регламентам, результатам инженерных изысканий,
градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного участка,
заданию на проектирование, заданию на проведение инженерных изысканий**

1. Общие положения

а) Основания для проведения экспертизы

Письмо заявителя – ООО «Строительная компания «Девелопер» № 82 от 11.03.2015 г.
Договор № 57/15 от 03.03.2015 г.

б) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ростовское Шоссе, 30/7.

в) Техничко-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
Площадь застройки		
Этажность	м ²	718,54
Количество этажей	этаж	19
Строительный объем, всего	этаж	20
в том числе ниже отм. 0.000	м ³	41423,46
Площадь жилого здания	м ³	1984,71
Площадь жилого здания (за исключением балконов и лоджий)	м ²	12285,78
Жилая площадь квартир	м ²	11185,84
Общая площадь квартир (за исключением балконов, лоджий)	м ²	3787,50
Общая площадь квартир (включая балконы и лоджии)	м ²	8705,72
Площадь помещений для хранения с/х продуктов	м ²	8828,36
Количество квартир, всего	штук	336,14
в том числе:		190
- 1-комнатные		
- 2-комнатные	штук	152
	штук	38

г) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания

Генпроектировщик

ООО «Югтехпроект».

350040, РФ, г. Краснодар, ул. Таманская, 108, корпус «Б».

Директор О.В. Мирянов

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № МРП-0091-2011-2312178667-02 от 22.11.2012 г., выданное СРО Некоммерческое партнерство «МежРегионПроект» СРО-П-161-09092010 (г. Санкт-Петербург).

Организация, выполнившая инженерные изыскания

ООО «Центр Инженерных Изысканий».

350049, РФ, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, дом № 371.

Директор В.М. Баклан.

Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 654 от 14.08.2013 г., выдан-

ное СРО Некоммерческое партнерство «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» № СРО-И-032-22122011 г. Санкт-Петербург.

ИП И.Н. Мясищев

Пос. Мостовской Мостовского района Краснодарского края

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 89 от 30.07.2014 г., выданное СРО Некоммерческое партнерство «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» СРО-И-034-01102012 (г. Москва).

ООО «Гарант пожарной безопасности».

644027, г. Омск, ул. Н. Кузнецова, д. 6, кв. 24.

Директор В.В. Волков.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРО-НП-СПАС-П-5506217896-0163-1 от 21.05.2012 г., выданное СРО Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» СРО-П-024-14092009.

д) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике

Заявитель экспертизы - ООО «Строительная компания «Девелопер»

350007, г. Краснодар, ул. Южная, д. 25, оф. 37.

Заказчик - ООО «Строительная компания «Девелопер»

350007, г. Краснодар, ул. Южная, д. 25, оф. 37.

Застройщик - ООО «Строительная компания «Девелопер»

350007, г. Краснодар, ул. Южная, д. 25, оф. 37.

е) Сведения о документах, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика

Не требуются.

ж) Иные сведения

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Ростовское шоссе, 30/7 в г. Краснодаре. Литер 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13» № 23-1-1-0080-15 от 27.04.2015 г. (результаты инженерных изысканий).

з) Заключение государственной экологической экспертизы

Не требуются.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации

2.1. Сведения о задании заказчика на выполнение инженерных изысканий

Рассмотрены положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» № 23-1-1-0080-15 от 27.04.2015 г.

2.2. Сведения о задании заказчика на разработку проектной документации

1. Задание на проектирование (приложение № 1 к договору № 02/02-15 от 26.01.2015 г.) с согласованием № 100 от 19.03.2015 г. с управлением социальной защиты населения.
2. Задание б/н, б/д на разработку ПОС, приложение № 4 к договору № 02/02-15.
3. Градостроительный план земельного участка № RU 23306000-00000000004127 (с кадастровым номером 23:43:0129001:23847 от 14.08.2014 г.) от 30.10.2014 г., подготовленный департаментом архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар (заместитель директора департамента Оганов А.И.).
4. Постановление администрации МО г. Краснодар № 7077 от 30.09.2014 г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка по улице Ростовское шоссе, 30/7 в Пригородном внутригородском округе города Краснодара».
5. Градостроительный план земельного участка № RU 23306000-00000000004222 (с кадастровым номером 23:43:0129001:23848 от 12.08.2014 г.) от 20.10.2014 г., подготовленный департаментом архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар (заместитель директора департамента Оганов А.И.).
6. Постановление администрации МО г. Краснодар № 7624 от 20.10.2014 г. об утверждении градостроительного плана земельного участка.
7. Договор аренды б/н от 12.01.2015 г. между ООО «Каталина Парк» и ООО «Строительная компания «Девелопер».
8. Договор аренды б/н от 12.01.2015 г. на право пользования земельным участком с кадастровым номером 23:43:0129001:1391 между ООО «Каталина Парк» и ООО «Строительная компания «Девелопер».
9. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 598399 серия 23-АМ от 06.08.2014 г.
10. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 598355 серия 23-АМ от 04.08.2014 г.
11. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок № 195527 серия 23-АЖ от 01.12.2009 г.
12. Предварительные технические требования б/н, б/д на электроснабжение, выданные ООО «ЮгЭнергоРесурс».
13. Технические условия № ИД-К-731-14 от 28.11.2014 г. на водоснабжение, выданные ООО «Краснодар Водоканал».
14. Условия подключения б/н, б/д к сетям водоснабжения (приложение № 1 к договору о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения), выданные ООО «Краснодар Водоканал».
15. Условия подключения № ИД-1-301/1-13 от 13.08.2013 г. к сетям водоотведения, выданные ООО «Краснодар Водоканал».
16. Условия подключения № 37/3024 от 22.10.2014 г. к ливневой канализации, выданные департаментом строительства администрации МО город Краснодар.
17. Технические условия № 711-47Р-2014 от 19.11.2014 г. на теплоснабжение, выданные ОАО «Краснодартеплосеть».
18. Технические условия по диспетчеризации лифтов № 78 от 12.01.2015 г., выданные ООО «Сервис-Лифт».
19. Технические условия по диспетчеризации лифтов № 79 от 12.01.2015 г., выданные ООО «Сервис-Лифт».
20. Технические условия № 48/100914-312 от 11.09.2014 г. на телефонизацию и радиификацию, выданные ОАО «Ростелеком».
21. Технические условия № 48/100914-313 от 11.09.2014 г. на телефонизацию и радиификацию, выданные ОАО «Ростелеком».
22. Заключение б/н от 30.03.2015 г. по обследованию территории на предмет выявления взрывоопасных предметов, выданное ИП Мясищев И.Н.

23. Экспертное заключение № 9612/03-1 от 28.11.2014 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы качества почвы (земельный участок с кадастровым номером 23:43:0129001:23848), выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

24. Экспертное заключение № 9618/03-1 от 28.11.2014 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы качества почвы (земельный участок с кадастровым номером 23:43:0129001:23847), выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

25. Письмо № 16/134 от 17.04.2015 г. старшего авиационного начальника ВУН Центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) о согласовании строительства объекта.

26. Гарантийное письмо заказчика № 21 от 08.04.2015 г. о получении технических условий на электроснабжение до сдачи объекта в эксплуатацию.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

Рассмотрены положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» № 23-1-1-0080-15 от 27.04.2015 г.

3.2. Описание технической части проектной документации

а) Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примеч.
1	02/02-15-11-ПЗ	Пояснительная записка.	ООО «Юг-техпроект»
2	02/02-15-11-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка.	
3	02/02-15-11-АР	Архитектурные решения.	
4	02/02-15-11-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения.	
	02/02-15-11	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.1	02/02-15-11-ЭМ	Система электроснабжения.	
5.2.	02/02-15-11-ВВ	Система водоснабжения.	
5.2.1	02/02-15-11-АВВ	Автоматизация водопроводной насосной станции. Система управления внутренним пожаротушением.	
5.3	02/02-15-11-КВ	Система водоотведения.	
5.4	02/02-15-11-ОВ	Отопление, вентиляция и дымоудаление. ИТП.	
5.4.1.	02/02-15-11-АТМ	Автоматизация ИТП.	
5.5	02/02-15-11-СС	Сети связи.	
5.6	02/02-15-11-АПС	Система автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре.	

6	02/02-15-11-ПОС	Проект организации строительства объектов капитального строительства.	
8	02/02-15-11-ООС	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.	
9	02/02-15-11-ПМ	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	
10	02/02-15-11-ОДИ	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.	
10.1	02/02-15-11-ТОБЭ	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.	
11.1	02/02-15-11-ЭФ	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.	
	02/02-15-11-ЭС	Внутриплощадочные сети электроснабжения.	
	02/02-15-11-НВ	Внутриплощадочные сети водоснабжения.	
	02/02-15-11-НК	Внутриплощадочные сети водоотведения.	
	02/02-15-11-ТС	Внутриплощадочные тепловые сети	
	02/02-15-11-ВСС	Внутриплощадочные сети связи	
	01/02-15-11-РПР	Отчет по оценке пожарного риска.	ООО «Гарант пожарной безопасности»
	ИГ-011/15	Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям.	ООО «Центр Инженерных Изысканий»

б) Описание основных решений по каждому из рассмотренных разделов:

Характеристика участка строительства

Земельный участок, отведенный под строительство, находится по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 30/7.

Разрешенное использование земельного участка Ж.2 – зоны застройки многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок проектируемого жилого комплекса располагается на территории, свободной от застройки.

С северной, восточной и южной сторон к площадке проектирования примыкает свободная от построек территория, с юго-западной стороны участок ограничен существующим проездом ул. им. Петра Метальникова.

Строения и подземные инженерные коммуникации отсутствуют. В настоящее время участок в хозяйственном отношении не используется.

Рельеф исследуемого участка - относительно ровный.

Абсолютные отметки поверхности земли исследуемого колеблются в пределах от 32,84 м до 33,32 м.

Схема планировочной организации земельного участка

Проектом на земельном участке предусмотрено размещение следующих объектов:

- многоквартирный жилой дом литер 11;
- 2БКТП (позиция по генплану 15);
- открытые парковочные места в количестве 30 м/мест, в том числе для МГН – 2 м/места;
- площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятия физкультурой и хозяйственные площадки.

В связи с тем, что застройка земельного участка ведется комплексно, благоустройство всей внутривортовой территории и обеспечение жителей парковочными местами для автомобилей выполнено из расчета на все население многоквартирных жилых домов квартала. Рассматриваемый данным заключением жилой дом литер 11 и 2БКТП (позиция по генплану 15) являются частью жилой застройки и благоустройства всего комплекса.

Всего для жителей жилого дома литер 11 и их гостей требуется 155 м/мест. На открытых парковочных местах на территории, отведенной для жилого дома литер 11, предусмотрено 30 м/мест, недостающее количество, 125 м/мест, размещены:

- на планируемых открытых гостевых парковочных местах на 642 м/места с западной стороны от земельного участка, вдоль ул. им. Петра Метальникова (на основании ПДП и договора аренды от 12.01.2015 г. земельного участка с кадастровым номером 23:43:0129001:1398, свидетельство о государственной регистрации права 23-АЖ № 195517);

- на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0129001:1391, расположенном с северной стороны (на основании ПДП и договора аренды от 12.01.2015 г., свидетельство о государственной регистрации права 23-АЖ № 195527) планируется размещение ориентировочно шести многоуровневых автостоянок на 300 м/мест каждая;

- многоэтажной парковке надземной на 300 м/мест литер 6, расположенной в северо-западной части территории отведенного по градостроительному плану земельного участка и входящей в состав проектируемого жилого комплекса;

- подземных автостоянок на 246 м/мест, расположенных встроенно-пристроенных к жилым домам литеры 1, 7, 10.

Подъезд на территорию проектируемого объекта предусмотрен со стороны ул. им. Петра Метальникова, проходящей с западной стороны участка, параллельно проектируемому жилому комплексу.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для объектов жилой застройки не устанавливается.

В результате выполненной вертикальной планировки территории абсолютные планировочные отметки поверхности земли составляют от 33.70 до 33.00.

Вертикальная планировка разработана с учетом всех объектов проектируемого комплекса зданий и сооружений, с учетом особенностей существующего рельефа местности, сложившейся застройкой прилегающих территорий, в увязке с отметками проезжих частей существующих и проектируемых проездов и дорожных покрытий.

Отвод ливневых вод решен закрытой системой по лоткам автопроездов в проектируемые дождеприемники с дальнейшим выпуском в ливневую канализацию и городские очистные сооружения. Организация поверхностного стока способствует уменьшению инфильтрации воды в грунт.

В соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) проезды пожарных машин запроектированы шириной 6,0 метров и предполагают проезд пожарных машин к зданию с одной продольной стороны.

Проезды для автотранспорта и пешеходные пути имеют твердую поверхность и запроектированы из асфальтобетона.

По краю проезжей части автодорог и площадок укладывается бортовой камень БР 100.30.15, вдоль пешеходных дорожек, заподлицо с покрытием - бортовой камень БР 100.20.8.

Проектом предусмотрено озеленение территории: устройство газонов, посадка деревьев и кустарников местных и декоративных пород.

**Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального строительства**

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Площадь участка по градостроительному плану (кадастровый номер 23:43:0129001:23848)	м ²	50058,0
Площадь участка по градостроительному плану (кадастровый номер 23:43:0129001:23847)	м ²	53297,0
Площадь участка в границах объемов работ для жилого дома литер 11	м ²	4058,0
Площадь застройки	м ²	742,0
в том числе:		
- жилой дом литер 11	м ²	718,54
- 2БКТП (позиция по генплану 15)	м ²	23,46
Площадь покрытий	м ²	1764,0
Площадь озеленения	м ²	1552,0
в том числе спортивный газон с засевом трав	м ²	696,0

Архитектурные решения

Здание жилого дома литер 11, расположенное в составе комплексной жилой застройки по ул. Ростовское шоссе, 30/7 в г. Краснодаре, односекционное 19-этажное, с подвалом, без чердака.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий абсолютной отметке +34,00.

Здание в плане имеет прямоугольную форму и размеры в осях 36,77 м x 16,2 м.

Жилое здание коридорного типа, с двусторонним размещением квартир вдоль общего внеквартирного коридора.

Здание включает в себя:

- подвал на отм. -2,920 предназначен для размещения технических помещений жилого дома (ИТП, электрощитовая, помещения насосной станции) и помещения для хранения сельхозпродуктов жителями дома. Из подвала предусмотрены 2 выхода наружу по открытым лестницам не сообщающимся с входами в жилую часть здания. Высота от чистого пола до низа перекрытия - 2,72 м;

- 1-19 этажи жилые и предусматривают размещение одно- и двухкомнатных квартир различной планировки и площади. Всего в жилом доме проектом предусмотрено 190 квартир: 1-комнатных – 152 квартиры, 2-комнатных – 38 квартир, разработанных с соблюдением функционального зонирования и требований к инсоляции. Все квартиры имеют летние помещения (балконы или лоджии). Все квартиры запроектированы одноуровневыми, из условия заселения их одной семьей и предусматривают наличие жилых и подсобных помещений. Высота жилых этажей составляет 3,15 м (от пола до пола следующего этажа). В каждой секции на первом этаже здания предусмотрена входная группа, состоящая из следующих помещений: тамбур; лифтовой холл; кладовая уборочного инвентаря; помещение консьержа; мусорокамера; незадымляемая лестничная клетка Н1.

На первом этаже жилого дома размещено помещение мусоросборной камеры. Вход в мусоросборную камеру отделен от входа в жилую часть глухими простенками. Мусоросборная камера защищена по всей площади спринклерными оросителями. Ствол мусоропровода ороша-

ется сплинкерной установкой. Участок распределительного трубопровода оросителей закольцован, подключен к сети противопожарного водопровода здания и имеет теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры утеплена.

Кровля - бесчердачная, плоская, рулонная, неэксплуатируемая. Конструкция кровли выполняется по железобетонной плите с утеплителем из минераловатных плит. Водоотвод - организованный, внутренний. Водоотводных воронок - 2 шт. Ограждение кровли - 1,2 м. На перепадах высот кровли предусмотрены пожарные лестницы типа П1. Выход на кровлю осуществляется из незадымляемой лестницы по монолитным маршам с площадкой.

Вертикальная связь в здании осуществляется при помощи двух лифтов и лестничной клетки типа Н1. Лифты приняты Щербинского лифтостроительного завода, принятого по серии А31-00.00-03, грузоподъемностью $Q=400$ кг, скоростью $V=1,6$ м/с и $Q=630$ кг, скоростью $V=1,6$ м/с. Двери лифтов приняты противопожарные со степенью огнестойкости Е30, Е60. Лифт грузоподъемностью 630 кг предусмотрен с возможностью доступа в подвал жилого дома.

Световым проемом в лестничной клетке Н1 является дверь с остеклением. Площадь остекления двери - более 1.2 м^2 .

Внутренние стены лестницы и шахт лифтов из монолитного железобетона толщиной 200 мм.

Перегородки межкомнатные в квартирах из блока газобетонного толщиной 100 мм, межквартирные из газобетонного блока толщиной 200 мм.

Шахты вентиляционных каналов и каналов дымоудаления выполнены из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 120 мм и 65 мм.

Перегородки в подвале выполнены из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 120 мм.

Фасады жилого дома выполнены из алюминиевых композитных панелей для навесных вентилируемых фасадов, темно-зеленого и белого цвета, а также из декоративной полимерной штукатурки, окрашенной в белый цвет (низ балконных плит).

Состав наружных ограждающих конструкций (тип С1):

- слой 1 - раствор цементно-песчаный толщиной 20 мм;
- слой 2 - газобетонный блок толщиной 200 мм;
- слой 3 - минераловатные плиты толщиной 80 мм.

Состав наружных ограждающих конструкций (тип С2):

- слой 1 - раствор цементно-песчаный толщиной 20 мм;
- слой 2 - железобетон толщиной 200 мм;
- слой 3 - минераловатные плиты толщиной 80 мм.

Входные двери в здание предусмотрены следующих типов:

- остекленные, в составе витража из ПВХ-профиля белого цвета (вход в вестибюль);
- металлические, с кодовым замком (вход на лестничную незадымляемую клетку);
- металлическая утепленная (входы в технические помещения).

Окна в здании предусмотрены из ПВХ-профиля, белого цвета, с поворотнo-откидным открыванием фрамуг, одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом.

Крыльца, пандусы для передвижения МГН, лестницы выходов из подвала, пандус мусорной камеры облицованы керамической напольной плиткой для наружных работ. Проектом предусмотрено ограждение крылец высотой 900 мм.

Навесы над выходами из подвала выполнены из металлических трубчатых конструкций квадратного сечения. Покрытие - сотовый поликарбонат, выполненный в заводских условиях. Защитой входов в здание от атмосферных осадков служат выступающие балконные плиты 2-го этажа и навесы с покрытием из сотового поликарбоната.

Для внутренней отделки мест общего пользования жилого здания предусмотрено:

- стены - штукатурка, шпаклевка, окраска вододисперсионными составами;
- потолок - шпаклевка, окраска вододисперсионными составами;

- полы -керамическая плитка.

В помещениях подвала – штукатурка, известковая покраска.

В помещениях ИТП и насосной станции для выполнения требований шумоизоляции выполнены подвесной потолок и дополнительная обшивка стен с применением металлического каркаса и ГКЛЮ-12 мм, заполнение из минераловатных плит $\rho=45 \text{ кг/м}^3$, толщиной 100 мм для потолка и минераловатные плиты $\rho=45 \text{ кг/м}^3$, толщиной 50 мм для стен.

Отделка квартир предусмотрена в черновом варианте: стены – штукатурка и шпаклевка, полы – стяжка.

Здание ориентировано продольными фасадами на юго-запад, запад и юго-восток. Продолжительность инсоляции квартир соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 и обеспечена не менее чем в одной жилой комнате. Во всех квартирах обеспечивается непрерывная инсоляция не менее 1,5 часов.

Ограничение избыточного теплового воздействия предусмотрено «зубчатой» планировкой наружных стен, глухими экранами на балконах, нависанием плит и ограждений балконов.

Положение здания не ухудшает инсоляции квартир в зданиях окружающей застройки.

Источники шума размещены в подвале – узел теплового ввода и насосная. Для снижения уровня шума предусмотрены следующие мероприятия: стены и потолок обшиты слоем гипсокартона с заполнением минераловатной плитой: для потолка – 100 мм, плотностью 40 кг/м^3 ; для стен – 50 мм, плотностью 45 кг/м^3 .

Проектом предусмотрено использование сертифицированного инженерного оборудования, шумовые характеристики которого не превышают допустимые уровни шума и вибраций. Вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельных фундаментах и на виброизолирующих опорах.

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Строительные параметры, принятые при разработке конструктивных решений:

- климатический район — ШБ;
- район по весу снегового покрова - II;
- расчетное значение снеговой нагрузки (СНиП 2.01.07-85*) $S_g = 1,2 \text{ кПа}$;
- район по ветровому давлению - IV;
- нормативное значение ветровой нагрузки (СНиП 2.01.07-85*) $W_0 = 0,48 \text{ кПа}$;
- сейсмичность района строительства (фоновая) - 7 баллов (СНиП II-7-81*, карта А);
- сейсмичность площадки строительства - 7 баллов;
- категория грунтов по сейсмическим свойствам – II;
- степень огнестойкости здания – I.

Объект нормального уровня ответственности (Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г., статья 16 п. 7).

Инженерно-геологические изыскания, в том числе и раздел «Сейсмическое микрорайонирование» по проектируемому объекту выполнены ООО «Центр Инженерных Изысканий» в 2015 году (заказ ИГ-011/15).

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

Жилой дом

Проектируемый объект представляет собой здание, состоящий из одной 19-ти этажной блок-секции с подвалом. Размеры в плане (в осях) – $36,77 \times 16,2 \text{ м}$.

Конструктивная схема – стены из монолитного железобетона, перекрестно-стеновая, с несущими наружными стенами.

Конструктивная схема здания, принятая предельная высота (число этажей) удовлетворяет требованиям табл. 8 СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах».

Общая жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой стен, объемных в пространственную систему монолитными дисками перекрытий (жесткие в своей плоскости).

Комплекс конструктивных и расчетных мероприятий разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В соответствии с действующими нормами и заданием на проектирование несущие конструкции здания рассчитаны на основное сочетание нагрузок (постоянные - собственный вес конструкций и элементов здания, временные - полезная нагрузка, ветровая нагрузка, снеговая нагрузка) и особое сочетание нагрузок (нагрузки основного сочетания с соответствующими коэффициентами и сейсмическая нагрузка).

Сейсмическая нагрузка определена на основании фрагментов карт общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 для Краснодарского края с дополнительным уточнением сейсмичности по грунтовым условиям.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита на естественном основании, толщиной 900 мм, материал - бетон В25, W6. Под фундаментами выполняется бетонная подготовка, материал - бетон класса В7.5, толщиной 100 мм.

Основанием фундаментов служит уплотненное грунтовое основание (искусственная подушка) из щебня по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий для строительных работ».

Основанием грунтовой подушки служит грунт ИГЭ-6 (суглинок тяжелый, твердый).

Стены ниже отметки ± 0.000 - монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, жестко связанные с плитой фундамента и перекрытием над подвалом, материал - бетон класса В25, W6.

Гидроизоляция подземной части здания включает в себя следующие мероприятия:

- обмазка поверхностей стен подземной части и фундаментных плит гидроизоляционными составами;

- установка набухающих профилей в швах бетонирования монолитных конструкций;

- герметизация проходов инженерных коммуникаций;

- установка гидрошпонок в деформационные швы.

Проект гидроизоляции разрабатывается специализированной организацией, ведущей производство гидроизоляционных работ.

Стены выше отметки ± 0.000 - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, материал - бетон класса В25.

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, материал - бетон класса В25.

Лестничные марши, площадки - монолитные железобетонные, материал - бетон класса В25.

Монолитные железобетонные конструкции армируются: продольная рабочая арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, поперечная и конструктивная класса А240 по ГОСТ 5781-82.

Наружные стены - трехслойные, самонесущие в пределах этажа, внутренний несущий слой - газобетонные блоки автоклавного твердения D500, класса В2.5 и выше, $b=200$ мм, эффективный утеплитель, система навесного фасада. Категория кладки по сейсмическим свойствам - II.

Кровля - неэксплуатируемая, плоская, рулонная, утепленная с внутренним организованным водостоком.

Трансформаторная подстанция

Подземно-цокольная часть проектируемой 2БКТП представляет собой устанавливаемый на подготовленный фундамент из монолитной железобетонной плиты объемный железобетонный кабельный блок, предназначенный для ввода кабельных линий и прокладки соединитель-

... стальных перемычек. Фундаментная плита выполнена из бетона класса В25, W6, F100
... толщиной 400 мм и устанавливается на уплотненную щебеночную подготовку толщиной 500
... Монолитная железобетонная плита армируется: продольная рабочая арматура класса
... по ГОСТ Р 52544-2006, поперечная и конструктивная класса А240 по ГОСТ 5781-82.

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разру-

... Расчетами по I и II группам предельных состояний проверены все конструкции здания для
... предотвращения разрушения при действии силовых воздействий в процессе строительства и
... расчетного срока эксплуатации.

... Расчетный срок службы несущих и ограждающих конструкций здания принят равным «не
... менее 50 лет» на основании ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и ос-
... нований».

... В соответствии с требованиями главы СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструк-
... ций от коррозии» проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите строительных
... конструкций и фундаментов от разрушения:

- для защиты арматуры железобетонных конструкций ниже отметки 0,000 предусмотрен
... защитный слой бетона не менее 40 мм для нижней арматуры фундаментной плиты и не менее
... 20 мм для монолитных железобетонных стен. Требуемую толщину защитного слоя арматуры
... монолитных железобетонных конструкций необходимо обеспечивать путем установки некорр-
... родирующих фиксаторов;

- для защиты арматуры железобетонных конструкций выше отметки 0,000 предусмотрен
... защитный слой бетона не менее 20 мм. Требуемую толщину защитного слоя арматуры моно-
... литных железобетонных конструкций необходимо обеспечивать путем установки некорроди-
... рующих фиксаторов;

- фундаментная плита выполняется из бетона с маркой по водонепроницаемости W6;

- наружные несущие конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполняются из бетона с
... маркой по водонепроницаемости W6;

- металлические конструкции окрашиваются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза
... по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 23343-78*;

- предусмотрены мероприятия по гидроизоляции и защите от коррозии подземных кон-
... струкций;

- устойчивость здания при пожаре обеспечивается, прежде всего, конструктивными меро-
... приятиями, заключающимися в применении несущих конструкций с пределами огнестойкости
... конструкций здания – I степени огнестойкости по СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность
... зданий и сооружений». Необходимая огнестойкость достигается назначением необходимых
... размеров сечений элементов и обеспечением расстояний от их поверхности до оси рабочей ар-
... матуры.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений

Система электроснабжения

Источником электроснабжения жилого дома литер 11 являются разные секции шин
ПС35/10, проектируемой ООО «ЮЭР».

Присоединяемая мощность жилого дома составляет 346,1 кВт.

По надежности электроснабжения электроприемники здания относятся к II категории
надежности электроснабжения, электроприемники противопожарных систем, лифтов, аварий-
ного освещения, ИТП относятся к I категории надежности электроснабжения.

I категория надежности электроснабжения обеспечивается применением АВР на вводе.

Вводно-распределительные устройства приняты серии ВРУ, устанавливаемые в помещении электрощитовых каждой секции.

Питающая схема зданий имеет стояковую систему электроснабжения, для вертикальной прокладки распределительных линий в части АР предусмотрены электротехнические каналы.

Во внеквартирных коридорах на каждом этаже предусматриваются ниши для установки щитов типа ЩЭУГ с отделением слаботоковых устройств, в котором устанавливаются аппараты защиты вводов в квартиры, счетчики активной энергии и штепсельная розетка.

Счетчики активной энергии, устанавливаемые на ВРУ, обеспечивают расчетный учет электроэнергии: общей по жилому дому; общедомовых осветительных потребителей; нагрузок щитов; поквартирно.

Питающие и распределительные сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS.

Проектом предусматривается общее равномерное освещение помещений:

- рабочее и аварийно-эвакуационное освещение на напряжении 220 В;
- ремонтное освещение напряжением 36 В.

Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществлено от отдельной панели противопожарных устройств.

Светильники аварийно-эвакуационного освещения выделены из числа светильников освещения и получают питание от блока автоматического управления аварийным освещением. В качестве эвакуационных указателей «Выход» предусмотрены светильники со встроенной аккумуляторной батареей.

Для снижения вероятности поражения электрическим током и повышения уровня защиты от возгорания проектом предусмотрено защитное заземление, повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и применение дифференциальных автоматических выключателей. Предусмотрена система основного и дополнительного уравнивания потенциалов, отключение системы вентиляции при пожаре.

Защита дома от прямых ударов молнии выполнена по III категории с зоной защиты типа Б. Предусмотрена молниеприемная сетка на кровле здания. В качестве токоотводов используется металлическая арматура внутри железобетона.

Трансформаторная подстанция

Трансформаторная подстанция принята блочная двухтрансформаторная с масляными трансформаторами мощностью 400 кВА, напряжением 10/0,4 кВ полной заводской готовности. Заземляющее устройство 2БКТП принято общим для напряжения 10 и 0,4 кВ сопротивлением не более 4 Ом в любое время года.

Внутриплощадочные сети

Точка присоединения – разные секции шин РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП. Электроснабжение жилого дома осуществляется двумя отдельными кабельными линиями.

Проектируемые кабели 0,4 кВ приняты бронированными с медными и алюминиевыми жилами марки АВБбШв. Сечения кабелей 0,4 кВ выбраны по допустимой токовой нагрузке с последующей проверкой по потере напряжения и по отключению защитным аппаратом тока однофазного короткого замыкания в наиболее удаленной точке сети.

При пересечении кабеля с инженерными коммуникациями и под проездами прокладка кабеля выполняется в двустенных ПВД трубах.

Наружное электроосвещение выполнено светильниками ЖКУ-16 с лампами ДНаТ 250 Вт на опорах НФК-9 высотой 9 м.

Присоединение линии освещения предусмотрено к проектируемому шкафу наружного освещения ШУНО, установленного в РУ-0,4 проектируемой 2БКТП.

Система водоснабжения и водоотведения

Снабжение питьевой водой жилого дома предусмотрено от внутриплощадочных сетей водопровода.

В здание запроектировано 2 ввода водопровода.

В связи с недостаточным напором в городских сетях, в подвале жилого дома после водомерного узла запроектирована автоматическая водопроводная насосная станция.

Предусмотрена объединенная кольцевая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Расход холодного водоснабжения составляет: $54,0 \text{ м}^3/\text{сут.}$; $3,646 \text{ м}^3/\text{ч}$; $1,57 \text{ л/с}$.

На 19-м этаже предусмотрено кольцевание противопожарного и водоразборного стояков с установкой запорной арматуры.

Поквартирные узлы учета холодного водоснабжения расположены в коридорах.

По периметру жилого дома устанавливаются наружные поливочные краны.

Разводящие трубопроводы сетей холодного и горячего водоснабжения (подающие и циркуляционные), прокладываемые в подвале и в нишах, изолируются от конденсации влаги и теплопотерь матами минераловатными с покровным слоем полотно холстопршивным.

Фактический напор в системе водоснабжения, согласно ТУ составляет 10 м.

Необходимый напор на вводе составляет 78,9 метров, при пожаре – 79,0 метров. В связи с недостаточным напором в городских сетях, в подвале жилого дома после водомерного узла запроектирована автоматическая насосная станция, состоящая из насосных установок для хозяйственно-питьевого водоснабжения и для противопожарного водоснабжения.

Для создания необходимого напора на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома предусмотрена многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем типа Wilo COR-3 MVIE 410/VR-EB (2 насоса рабочих, 1 резервный), $Q=9,0 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H=80,0 \text{ м вод.ст.}$. Управление насосами местное и автоматическое по давлению в сети. Для обеспечения стабильной работы для установки хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрен мембранный гидропневмобак.

В целях исключения превышения нормативного давления воды, поэтажной стабилизации давления воды в квартирах и улучшения потокораспределения по этажам, в поэтажных узлах учета 1-19-го этажей запроектированы регуляторы давления Valtec VT.085.

Вводы водопровода в здание запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы холодного водоснабжения, проходящие в подвале, и стояки выполнены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола – из сшитого полиэтилена PEX-a/EVOH PN16, подводки к санитарным приборам – из полипропиленовых труб PN16.

Для учёта расхода воды на вводах водопровода предусматривается водомерный узел с обводной линией и установкой водосчётчика ВСХ – 50, расположенный в подвале жилого дома. В поэтажных узлах учета на отводе в каждую квартиру устанавливаются водосчётчики ВСХ-15.

Горячее водоснабжение местное от водонагревателя, установленного в ИТП проектируемого жилого дома.

Расходы на горячее водоснабжения составляют: $33,0 \text{ м}^3/\text{сут.}$; $5,547 \text{ м}^3/\text{ч}$; $2,269 \text{ л/с}$.

Стояки горячего водоснабжения объединены на 19-м этаже кольцующей перемычкой с присоединением циркуляционного трубопровода. В верхних точках системы горячего водоснабжения установлены автоматические воздухоотводчики для удаления воздуха. Поквартирные узлы учета горячего водоснабжения расположены в коридорах. В ванных комнатах предусматривается установка полотенцесушителей.

Разводящая сеть горячего и циркуляционного водоснабжения, стояки приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, трубопроводы, прокладываемые

в конструкции пола – из сшитого полиэтилена Stabil PEX-c/AL/PEX PN20, подводки к сан. приборам – из полипропиленовых труб PN20.

Внутреннее пожаротушение

При строительном объеме 41423,46 м³ и числе этажей 19 расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 8,7 л/с (3 струи по 2,90 л/с) согласно СНиП 2.04.01-85* п. 6.1.*. 6.6.* таблица 1* - при длине коридоров свыше 10 м.

Пожарные краны Ø50 мм установлены в поэтажных коридорах и размещены в шкафах НПО «Пульс». Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 20 м и пожарным стволом. Одинарные пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом помещения, спаренные - на высоте 1,00 и 1,65 м соответственно.

Внутреннее пожаротушение квартир предусматривается из внутриквартирных устройств пожаротушения «КПК-01/2», установленных на внутриквартирной сети хоз.-питьевого водопровода.

Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов и пожарных машин от кольцевого участка объединенного водопровода выведены наружу два патрубка диаметром 80 мм со стандартными соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного обслуживания.

Для создания необходимого напора на противопожарные нужды жилого дома предусмотрены пожарные насосы типа Wilo BL 40/240-18,5/2 (1 рабочий, 1 резервный), Q=31,5 м³/ч, Н=80,0 м вод. ст. Управление насосами дистанционное от кнопок у пожарных кранов.

Насосная станция - первой категории по надежности электроснабжения.

Сеть противопожарного водопровода - из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Наружное пожаротушение - от существующих и проектируемых на кольцевой сети пожарных гидрантов.

Мусоросборная камера обеспечена подводкой горячей и холодной воды от систем водоснабжения здания, а также обеспечена устройством прочистки и промывки, а также пожаротушением ствола мусорокамеры.

Водоотведение

Проектом предусматривается устройство внутренних систем хозяйственно-бытовой, ливневой и дренажной канализации.

Отвод сточных вод от санитарных приборов жилого дома запроектирован самотеком к внутриквартирным сетям.

Расход хозяйственно-бытовой канализации составляет: 87,0 м³/сут.; 8,57 м³/ч; 5,09 л/с.

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации, проложенные по подвалу, монтируются из чугунных канализационных безраструбных труб с соединением на хомутах типа PAM Global.

Стояки бытовой канализации прокладываются скрыто в коммуникационных нишах из пластиковых труб по ГОСТ 22689-89.

Поквартирная разводка выполняется из пластиковых труб по ГОСТ 22689-89.

Для прочистки канализационной сети предусматриваются ревизии, прочистки.

Расход дождевых стоков с кровли жилого дома составляет 7,89 л/с.

Сброс дождевых сточных вод с кровли проектируемого жилого дома производится в проектируемую сеть ливневой канализации и далее в существующий коллектор городской канализации согласно техническим условиям.

Сбор и отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам.

Внутренние сети дождевой канализации, прокладываемые в подвале, монтируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Внутренние сети дождевой канализации, прокладываемые скрыто в коммуникационных нишах, монтируются из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

Для отведения случайных вод и опорожнения систем водопровода во время проведения профилактических и ремонтных работ проектируется дренажная канализация. Проектом предусмотрены дренажные приемки в насосной и тепловом пункте для откачки случайных стоков насосами типа ТМ 32/8 фирмы Wilo (один насос рабочий, один резервный в каждой приемке) в систему К1. Управление насосами автоматическое от уровня воды в приемке.

Для стока моюще-дезинфицирующих водных растворов в полу камеры размещен трап, присоединенный к фекальной канализации здания.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение предусматривается от напорных кольцевых сетей городского водопровода.

Свободный напор в точке подключения 1,0 кгс/см².

Подключение многоэтажных жилых домов комплекса предусмотрено к напорным кольцевым сетям городского водопровода.

Сети проектируемого кольцевого водопровода выполняются из пластиковых питьевых напорных труб типа ПЭ 80 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001.

Вводы водопровода жилого дома приняты из стальных водогазопроводных труб Ø100 мм по ГОСТ 3262-75*.

Колодцы на сети запроектированы из сборного железобетона по тип. пр. 901-09-11.84.

Расход воды на наружное пожаротушение 19-ти-этажного жилого дома Литер 11 при строительном объеме 41423,46 м³ составляет 30,0 л/с.

В настоящее время в районе строительства проектируются сети хоз.-бытовой канализации.

Сброс хоз.-бытовых сточных вод от проектируемых жилых домов производится в проектируемую сеть хоз.-бытовой канализации жилого комплекса и далее в существующий коллектор городской канализации.

Расход сточных вод жилого дома Литер 11 составляет: 87,0 м³/сут.; 8,57 м³/ч; 5,09 л/с.

По своему составу сточные воды являются бытовыми.

Выпуски бытовой канализации из жилого дома приняты из чугунных безраструбных труб с соединением на хомутах фирмы PAM Global Германия.

Сети бытовой канализации приняты типа «Корсис» SN8 по ТУ 2248-001-73011750-2005.

В местах присоединения к наружной сети предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 902-09-22.84.

Расход дождевых стоков с территории объекта составляет: 45,77 л/с; 54,92 м³/20 мин.

Выпуски дождевой канализации приняты из стальных водогазопроводных труб Ø100 мм по ГОСТ 3262-75*.

Самотечные сети дождевой канализации от дождеприёмников приняты из труб типа «Корсис» SN8 Ø315 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Самотечные сети дождевой канализации приняты из труб типа «Корсис» SN8 по ТУ 2248-001-73011750-2005.

В местах присоединения, изменения уклонов на поворотах сети предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 902-09-46.88.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Согласно техническим условиям № 711-47Р-2014, выданным ОАО «Краснодартеплосеть», в качестве источника теплоснабжения принята Котельная № 1, точка подключения принята на

овой сети «Котельная № 1 –Восточно-Кругликово».

Температура теплоносителя в точке подключения 130-70° С со срезкой на 70° С.

Расход тепла:

- на отопление – 1,631 МВт/ч;

- на отопление – 1,692 МВт/ч.

Итого: 3,323 МВт/ч.

Отопление

Теплоносителем для систем отопления принята вода с температурой 80-60°С.

Присоединение систем отопления к разводящим магистралям от ИТП предусмотрено через узлы присоединения, оснащенных регулирующей и запорной арматурой.

Отключение системы отопления предусмотрено:

- на подающих трубопроводах – клапанами балансировочными ручными;

- на обратных трубопроводах – задвижками.

Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через автоматические воздухоотводчики в верхних точках системы отопления.

Опорожнение трубопроводов отопления предусматривается через спускные краны, устанавливаемые в нижних точках трубопроводов.

Присоединение поквартирных систем к главным стоякам предусмотрено от распределительных гребенок, оснащенных запорной и регулирующей арматурой для каждого квартирного ответвления и расположенных в общем коридоре на каждом этаже. На вводе в квартиру предусмотрена установка теплосчетчика.

В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях и лифтовых холлах блок-секций приняты стальные панельные радиаторы.

Для системы отопления помещений жилого дома приняты:

- металлопластиковые трубы, проложенные в конструкции пола к нагревательным приборам;

- трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 для вертикальных стояков;

- трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 для отопления лифтовых холлов и лестничных клеток;

- трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 для индивидуального теплового пункта.

Вентиляция

В жилой части предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Удаление воздуха из квартир предусмотрено через вентиляционные каналы санузлов и кухонь настенными осевыми вентиляторами.

Приток осуществляется через открываемые фрамуги окон.

Выброс воздуха системами вентиляции осуществляется выше уровня кровли.

Вентиляционные шахты жилой зоны выполнены из кирпича.

Для комнаты уборочного инвентаря (входная группа помещений) предусмотрено устройство вытяжной вентиляции (осевой канальный вентилятор).

Вентиляция подвала естественная – приток через продухи с заполнением жалюзийными решетками, вытяжка через вентиляционные шахты.

В помещениях ИТП, электрощитовой и насосной станции организована вытяжная вентиляция с механическим побуждением, приток - через продухи.

Транзитные воздухопроводы приняты толщиной 0,8-1,0 мм с пределом огнестойкости не менее EI 30 и прокладываются в вертикальных строительных шахтах с пределом огнестойкости не менее EI 150.

Дымоудаление

При возникновении пожара все вентиляционные системы отключаются.

Для безопасной эксплуатации здания и для обеспечения эвакуации людей из помещений в начальной стадии пожара, проектом предусматривается устройство систем противодымной защиты при пожаре в жилой части.

Удаление дыма предусматривается системами ВД1 из общих коридоров с установкой клапанов дымоудаления (нормально закрытых), с пределом огнестойкости не менее EI 30, присоединяемых к воздуховоду с пределом огнестойкости не менее EI 30 и вертикальной шахте, с пределом огнестойкости EI 150.

Вытяжные противодымные системы комплектуются радиальными вентиляторами дымоудаления с пределом огнестойкости 1,5 часа при температуре 400°C.

Вентиляторы дымоудаления располагаются на кровле. Выброс дыма осуществляется на высоте не менее 2-х м от кровли.

Воздуховоды системы дымоудаления приняты из тонколистовой стали толщиной 1 мм, класса П (плотные).

Для компенсации удаления дыма в доме запроектирована приточная система противодымной вентиляции с естественным побуждением. Воздух подается по вертикальной шахте, через противопожарные клапаны, оснащенные электроприводами и расположенные в нижней части поэтажных коридоров.

Системы подпора воздуха в шахты лифтов, запроектированные на кровле, обеспечивают нормируемый уровень избыточного давления в нижней части шахт лифтов осевыми вентиляторами с обратными клапанами. Для лифтов с режимом перевозки пожарных предусмотрены самостоятельные системы подпора.

Все воздуховоды систем дымоудаления, в т.ч. транзитные воздуховоды и коллекторы систем общеобменной вентиляции на всем протяжении от места пересечения противопожарной преграды (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого помещения, а также узлы крепления воздуховодов к строительным конструкциям в пределах одной противопожарной зоны необходимо выполнять с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа.

В проекте предусматривается управление системами противодымной защиты:

- автоматически, от пожарной сигнализации;
- дистанционно, с центрального пульта управления противопожарными системами;
- от ручного пуска, устанавливаемого в коридоре первого этажа.

Оборудование, применяемое при монтаже систем противодымной защиты и пожарной безопасности должно иметь соответствующие сертификаты.

Для обеспечения заданного предела огнестойкости, воздуховоды окрашиваются универсальным огнезащитным составом «Файрекс-300» (ТУ 5717-301-78378018-10).

Применение средств огнезащиты должно осуществляться в соответствии с НПБ 236-97 «Огнезащитные составы для стальных конструкций».

Материал воздуховодов. Антикоррозийное покрытие и тепловая изоляция.

Стальные трубопроводы, прокладываемые открытым способом, оборудование и конструкции систем отопления и вентиляции для предохранения их от коррозии окрашиваются масляной краской в два слоя.

Трубопроводы отопления, прокладываемые по подвалу, и главные стояки теплоизолированы цилиндрами минераловатными с покровным слоем из рулонного стеклопластика

- Ø15-Ø40 толщиной 40 мм;
- Ø50-Ø125 толщиной 60 мм.

Трубопроводы металлопластиковые, проложенные в конструкции пола, приняты в заводской изоляции.

Антикоррозийное покрытие трубопроводов под изоляцию выполнено краской БТ-177 (ГОСТ 6-10-426-78) в два слоя по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) в один слой.

Индивидуальный тепловой пункт

Проектирование индивидуального теплового пункта многоэтажного жилого дома выполнено на основании:

- технических условий № 711-47Р-2014, выданных ОАО «Краснодартеплосеть», в качестве источника теплоснабжения принята Котельная № 1, точка подключения принята на тепловой сети «Котельная № 1 – Восточно-Кругликово».

Температура теплоносителя в точке подключения 130-70°C со срезкой на 70°C.

Индивидуальный тепловой пункт запроектирован в отдельном закрытом помещении, предотвращающем несанкционированный доступ посторонним лицам.

Присоединение к наружным тепловым сетям осуществляется по независимой схеме. В ИТП предусматривается приготовление вторичных теплоносителей для нужд отопления и горячего водоснабжения.

К установке приняты пластинчатые подогреватели фирмы «FUNKE».

Для обеспечения нормативных характеристик помещение ИТП звукоизолируется.

Система теплоснабжения жилого дома закрытая. Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Параметры вторичных теплоносителей:

- отопление и вентиляция – горячая вода по температурному графику $T=80-60^{\circ}\text{C}$;
- горячее водоснабжение – вода с температурой $T=60^{\circ}\text{C}$.

Теплоснабжение в ИТП предусмотрено:

- системы отопления по независимой схеме;
- системы горячего водоснабжения – через пластинчатый двухступенчатый водоподогреватель на базе двухходового моноблочного теплообменника.

ИТП оснащен электроэнергией, водопроводом, канализацией, вентиляцией и контрольно-измерительными приборами.

Автоматизация теплового пункта обеспечивает:

- корректировку температуры воды на горячее водоснабжение и сетевой воды в системы отопления (выполняется автоматически регулируемыми клапанами с электроприводами и датчиками температуры);

- защиту систем потребления теплоты от повышения давления и ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт (предусмотрена регулятором расхода и давления);

- блокировку включения и выключения резервного насоса при отключении рабочего;

- защиту системы отопления от опорожнения. В соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя проектом предусмотрен учет тепла на вводе в ИТП и на подающих трубопроводах систем отопления.

В качестве приборов учета тепла приняты теплосчетчики ВКТ-7 в комплекте с преобразователями расхода ПРЭМ-2.

Ввод водопровода в ИТП предусмотрен от водомерного узла жилого дома.

Автоматизация ИТП позволяет эксплуатацию его с пребыванием персонала не более 50% рабочего времени.

Тепловые сети

Запроектированные тепловые сети приняты 2х-трубные. Система теплоснабжения закрытая. Прокладка сетей принята подземная бесканальная с установкой стальной запорной арматуры в теплофикационной камере. Схема сетей тупиковая.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов принята за счет углов поворотов трас-
Трубопроводы тепловой сети приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91
и изоляции пенополиуретаном с полиэтиленовой защитной оболочкой с системой
автоматического дистанционного контроля (СОДК) состояния трубопроводов.

Уплотнение вводов тепловых сетей в здания выполняется в разделе АР, согласно серии
С-15-26.08 выпуск 1 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных зда-
ний и сооружений».

Для изоляции монтажных стыков стальных труб и отводов предусмотрены скорлупы из
пенополиуретана. В качестве гидроизоляционного покрытия скорлуп приняты термоусажива-
ющие муфты из полиэтилена. Скорлупы устанавливаются на предварительно обработанные по-
сле сварки стыки битумно-резиновой органико-силикатной мастикой марки МБР-ОС-Х-150 по ТУ
5757-003-2744-97-97-94 в три слоя.

Изоляция арматуры принята съемными полуфутлярами, заполненными матами из стек-
ляного штапельного волокна на синтетическом связующем МС-50 по ГОСТ 10499-95, толщи-
ной 40 мм; покровный слой по изоляции - сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-
80, толщиной 0,5 мм.

Трубопроводы тепловой сети в местах ввода в здания, перед и после теплофикационных
камер изолируются негорючим теплоизоляционными цилиндрами «Rockpipe» без кашировки
(ТУ 5762-001-98331361-2008) с защитой их тонколистовой оцинкованной жестью.

В нижних точках трубопроводов тепловых сетей предусмотрены штуцера с запорной ар-
матурой для спуска воды. Предусмотрена прокладка трубопроводов теплотрассы с уклоном не
менее 0,002 в сторону теплофикационных камер.

Спуск воды из трубопроводов в нижних точках водяных тепловых сетей предусматрива-
ется в проектируемых теплофикационных камерах отдельно от каждой трубы с разрывом струи
в сбросной колодец, с последующим отводом воды передвижными насосами (мотопомпой) в
систему канализации.

Сети связи

Телефонизация и радиофикация

Точка подключения сетей связи – ПС-228/6 (ул. Тепличная, 32). Ввод телефонизации и
радиофикации проектируемого дома выполняется подземно волоконно-оптическим кабелем с
установкой в цокольном этаже каждой секции телекоммуникационного шкафа. Магистральные
проводки сети телефонизации выполнены кабелем УТР, радиофикации – проводом ПРППМ.

Емкость сети телефонизации составляет 190 абонентов (190-квартиры, 1-насосная пожа-
ротушения, 1-консьерж), сети радиофикации - 191 абонент.

Для подключения жилого дома проектом предусмотрено строительство 2-отверстной ка-
бельной канализации от ближайшего существующего телефонного колодца до ввода в проекти-
руемое жилое здание.

Телевидение

На кровле каждой блок-секции устанавливается антенна, принимаемый сигнал от которой
поступает на усилитель. Ответительные коробки устанавливаются в поэтажных щитах.

Диспетчеризация лифтов

Внутреннее оборудование системы диспетчеризации лифтов выполнено на оборудовании
комплекта типа «Обь».

Лифтовые блоки объединяются между собой кабелем УТР.

Передача информации в диспетчерский пункт осуществляется по сети Internet по каналам
GSM.

Проект организации строительства

Настоящий раздел рассматривает основные вопросы организации строительства объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Ростовское шоссе, 30/7 в г. Краснодаре. Литер 11».

Проектом предусмотрено строительство 19-ти этажного, односекционного многоквартирного жилого дома (литер 11) и здания 2БКТП (литер 15). Проектируемые сооружения являются частью жилой застройки и благоустройства всего квартала.

Выполнение всего комплекса строительно-монтажных и специальных строительных работ на объекту рекомендуется выполнять генподрядчиком совместно со специализированными организациями в один этап.

Проектом организации строительства дана характеристика условий и сложности участка строительства, выполнена оценка развитости транспортной инфраструктуры, заданы основные условия организации строительной площадки, определены объемы подготовительного и основного периодов строительства. Составлены указания о методах осуществления контроля за качеством строительства, мероприятия по охране труда, противопожарные мероприятия, условия сохранения окружающей природной среды.

Разработка грунта в пионерном котловане производится при помощи экскаватора типа KOMATSU с ковшем емкостью 0,50-1,00 м³ с уточнением марки в проекте производства земляных работ.

Строительно-монтажные работы по возведению подземной и надземной части здания жилого дома рекомендуется выполнять с помощью комплекта строительных машин и механизмов согласно виду и объему выполняемых работ, используя в качестве основного грузоподъемного механизма стационарный башенный кран типа Liebherr LTM R=30,00 метров.

Подача бетонной смеси в монолитные конструкции надземной части здания жилого дома выполняется переносными бункерами, подаваемых с помощью монтажного крана (20% от объема бетона) и автобетононасосами с телескопической стрелой, устанавливаемыми на строительной площадке по месту. Доставка бетона производится автобетоносмесителями с приготовлением бетона непосредственно перед укладкой в конструкции.

Подъем материалов и рабочих на этажи свыше 25,00 м рекомендуется производить с помощью грузопассажирских подъемников типа ППТМ-4272 модернизированных на сейсмичность площадки.

Проектом предусмотрены временные санитарно-бытовые помещения контейнерного типа: контора-прорабская, гардеробная для рабочих, помещения для сушки одежды и обуви, для приема пищи, для обогрева рабочих, душевая и туалет.

В графической части разработан строительный генеральный план, на котором указаны места расположения постоянных и временных зданий и сооружений, места размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, место установки крана, инженерные сети и источники обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, а также трассы сетей с указанием точек их подключения.

Общая нормативная продолжительность строительства жилого дома с учетом полного совмещения работ по прокладке наружных инженерных сетей составит 16,00 месяцев, в том числе подготовительный период - 1,00 месяц, отделочные работы - 3,00 месяца.

Мероприятия по охране окружающей среды

В рамках данного раздела проектной документации была проведена комплексная оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, почву, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, проведены акустические расчеты.

Атмосферный воздух

Химический фактор

В результате проведенных расчетов установлено, что строительство и эксплуатация объектов оказывают допустимое воздействие на уровень загрязнения атмосферы в данном районе, в том числе на ближайшие жилые дома, не превышающее санитарные нормы.

По характеру выбросов объект на период строительства имеет 11 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. В атмосферу выбрасывается 17 загрязняющих веществ и группа веществ, обладающих эффектом суммации: 6204 (330 + 301).

По характеру выбросов проектируемый объект на период эксплуатации имеет 5 неорганизованных источников выбросов ЗВ в атмосферу. В атмосферу выбрасывается 8 загрязняющих веществ и одна группа веществ, обладающая эффектом суммации: 6204 (330 + 301).

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в целом по объекту составляет:
на период строительства – 3,1 т/период;
на период эксплуатации – 0,5 т/год.

В результате проведенных расчетов на период строительства установлено, что во всех точках расчетной схемы по всем веществам и группам суммации значения концентраций, создаваемые источниками объекта, с учетом фонового загрязнения, не превышают допустимого уровня, т.е. не достигают 1 доли ПДК.

В результате проведенных расчетов на период эксплуатации установлено, что во всех точках расчетной схемы по всем веществам и группам суммации значения концентраций, создаваемые источниками объекта, с учетом фонового загрязнения, не превышают допустимого уровня, т.е. не достигают 1 доли ПДК.

Физический фактор

В результате расчетов получено, что при строительстве и эксплуатации объекта эквивалентный, максимальный уровни звука и уровни звукового давления по всем октавным полосам частот, на прилегающей территории к жилой застройке, не превышают санитарных норм.

Обращение с отходами

В проекте определен количественный и качественный состав отходов, образующихся в процессе эксплуатации проектируемого объекта, а также в период его строительства. Заказчику необходимо заключить договор с лицензированным предприятием на вывоз образующихся отходов для их размещения, дальнейшей переработки и утилизации.

На период строительства образуется 2343,634 т отходов, из них вывозится по договору на полигон ТБО – 66,74 т, на обезвреживание – 41,914 т, на дальнейшее использование – 2234,98 т.

На период эксплуатации образуется 270,94 т отходов, из них вывозится по договору на полигон ТБО – 270,82 т, на обезвреживание – 0,12 т.

Размер компенсационных выплат на период строительства составляет 215444,3 руб., на период эксплуатации – 302636,8 руб.

В процессе строительства объекта необходимо обеспечить обязательное выполнение расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду и предоставление их в управление Росприроднадзора для дальнейшего согласования в установленном законом порядке и обязательное получение лимитов на образование и размещение отходов организациям имеющим соответствующие лицензии.

При соблюдении правил временного размещения отходов, норм и правил по обращению с отходами производства и потребления, сроков передачи на утилизацию, отходы строительства, а также при эксплуатации объекта не окажут негативного влияния на окружающую среду.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектом предусмотрены противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 4.13130.2013. К зданию устраивается круговой проезд противопожарных машин с твердым покрытием, шириной 6 м, на расстоянии от его внутреннего края до стен здания 8-10 м.

Проектируемое здание состоит из одной 19-ти этажной секции без учета подвального этажа. Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0, степень огнестойкости – I. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3, встроенных кладовых жильцов – Ф 5.2. Класс пожарной и пожарной опасности кладовых – В4. Высота здания до нижней границы отступающего проема верхнего этажа более 50 м и не превышает 75 м. В секции площадь квартиры на этаже менее 500 м². Площадь пожарного отсека не превышает 2500 м².

В подвале расположено помещение ИТП, водопроводная насосная станция, электрощитовые помещения для хранения сельхозпродуктов жителями дома. На 1-19-м этажах расположены квартиры.

Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается устройством противопожарных преград (ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Типы противопожарных преград приняты в соответствии с требованиями ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Предел огнестойкости противопожарных преград, тип заполнения проемов определены согласно таблицам 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. При прохождении перекрытий и стен полиэтиленовыми трубопроводами канализации заделка производится противопожарными манжетами. Ограждающие конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции предусмотрены кабельные проходки, с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых конструкций. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложены отдельно от других кабелей и проводов.

Эвакуация с жилых этажей предусмотрена через незадымляемую лестничную клетку типа Н1. Ширина маршей лестниц - не менее 1,05 м. Между маршами и поручнями предусмотрен зазор не менее 75 мм. Расстояние от дверей квартир до выхода в незадымляемую воздушную зону не превышает 25 м. На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение. Количество эвакуационных выходов, их размеры, а также пути эвакуации (протяженность, ширина, высота, отделка и облицовка) приняты в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. Геометрия эвакуационных путей и выходов обеспечивает возможность беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания и не имеют запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа. В здании предусмотрен лифт с режимом «перевозка пожарных подразделений». Ограждения лоджий, балконов и кровли запроектированы высотой 1,2 м. Из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход. Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки.

Проектом предусмотрена молниезащита здания в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Обеспечена I категория по надежности электроснабжения систем противопожарной защиты.

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена установка отдельного крана для присоединения шланга, оборудованного распылителем для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. На трубопроводах канализации в местах пересечения междуэтажных перекрытия запроектирована установка противопожарных манжет. Помещения квартир оборудованы автономными оптоэлектронными дымовыми пожарными извещателями. Прихожие квартир и внеквартирные ко-

Лифты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией во время пожара.

Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды не менее 3х2,5 л/с, системой вытяжной противодымной вентиляции из поэтажных коридоров.

На проектируемом объекте предусмотрена приточная противодымная вентиляция с подачей наружного воздуха при пожаре: в шахты лифтов, в том числе с режимом «перевозка пожарных подразделений»; в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов с расходом воды – 30 л/сек.

Предусмотрено выполнение расчета пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества, в соответствии с которым расчетный уровень индивидуального пожарного риска в здании не превышает допустимое значение индивидуального пожарного риска $1 \cdot 10^{-6}$ в год.

Основанием для выполнения расчета предусматривается отступление от п.п. 7.2а, СП 7.13130.2013, в части исключения системы вытяжной противодымной вентиляции из коридора подвального этажа.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

В проекте предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданиям с учетом градостроительных норм.

На участке застройки предусматриваются транспортные проезды, шириной 6,0 м и пешеходные дорожки шириной не менее 1,5 м. Передвижение МГН предполагается по транспортным проездам и по пешеходным дорожкам.

Продольный уклон внутриплощадочных проездов и пешеходных дорожек составляет 3%. Поперечный уклон путей движения составляет 2%.

На путях движения не предусмотрен перепад высот дорог и пешеходных дорожек, создающих помех движению.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята 0,05 м, высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров и бортовых камней, вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения не превышает 0,03 м.

Покрытие пешеходных дорожек выполнено из асфальтобетонного покрытия, не допускающего скольжение.

Покрытие перед опасными участками на путях движения МГН – рифленое за 900 мм до опасного участка.

На гостевых автостоянках предусмотрены места для установки транспорта инвалидов, в том числе инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Эти места помечены специальным знаком.

Доступ маломобильных групп, пользующихся коляской, в жилую часть дома осуществляется при помощи пандуса с уклоном 8%.

Вдоль наружной грани крылец и пандусов, используемых МГН, предусмотрен бортик высотой 50 мм и металлическое ограждение с поручнями на высоте 0,7 м и 0,9 м.

Доступ прочих МГН осуществляется по ступеням крылец размерами 300х150 мм. Покрытие крылец – керамогранитные плиты с шероховатой поверхностью. На краевых кромках ступеней предусмотрено фактурное покрытие. Площадки перед входами оснащены козырьками для защиты от атмосферных осадков. В потолке козырьков предусмотрено освещение крылец, пандуса в темное время суток.

Глубина тамбуров вестибюлей на 1-м этаже принята 1,5 м.

В местах размещения информационных узлов предусмотрены привлекающие внимание
потребительские знаки и пиктограммы.
Выходы здания, доступные для МГН, имеют ширину не менее 1,5 м.
На путях движения МГН на высоте 1,6 м для ориентации в пространстве предусмотрена
с указанием направления движения.
МГН имеют доступ на все этажи здания при помощи лифтов.
Перед проемами лифтовых шахт предусмотрена площадка шириной 900 мм с измененной
покрытия пола. Размеры лифтового холла в плане – 2,22х6,3 м. Дверные проемы лиф-
шахт предусмотрены шириной 950 мм и 1350 мм.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективно- сти и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис- пользуемых энергетических ресурсов

Значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания
соответствуют минимальным требованиям теплозащиты при потребителемском подходе и обес-
печивают невыпадение конденсата на внутренних поверхностях ограждающих конструкций.

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен $R_w = 2,39 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$,

окон - $R_F = 0,51 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$.

Расчетная кратность воздухообмена за отопительный период $n = 0,365 \text{ ч}^{-1}$.

Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление
здания, qH^{req} , равен $25 \text{ кДж/(м}^3\text{°Cсут.)}$.

Расчетное значение удельного расхода на отопление qH^{des} равно $17,52 \text{ кДж/(м}^3\text{°Cсут.)}$.

Класс теплоэнергетической эффективности назначается в соответствии с п. 4.5 СНиП 23-
02 и соответствует классу В – высокий.

Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на отоп-
ление здания от нормативного составляет – 30 %.

Предусмотрены приборы учета энергетических ресурсов.

Конструкция наружных ограждающих конструкций (тип С1):

- слой 1 – раствор цементно-песчаный $\delta=20 \text{ мм}$, $\gamma=1800 \text{ кг/м}^3$, $\lambda=0,76 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{C}$;
- слой 2 – газобетонный блок $\delta=200 \text{ мм}$, $\rho=500 \text{ кг/м}^3$, $\lambda=0,147 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{C}$;
- слой 3 – минераловатные плиты $\delta=80 \text{ мм}$, $\gamma=80 \text{ кг/м}^3$, $\lambda=0,042 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{C}$.

Конструкция наружных ограждающих конструкций (тип С2):

- слой 1 – раствор цементно-песчаный $\delta=20 \text{ мм}$, $\gamma=1800 \text{ кг/м}^3$, $\lambda=0,76 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{C}$;
- слой 2 – железобетон бетон $\delta=200 \text{ мм}$, $\rho=2500 \text{ кг/м}^3$, $\lambda=1,92 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{C}$;
- слой 3 – минераловатные плиты $\delta=80 \text{ мм}$, $\gamma=80 \text{ кг/м}^3$, $\lambda=0,042 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{C}$.

Мероприятия по обеспечению требований безопасной эксплуатации зданий и сооружений

В данном разделе рассматриваются мероприятия по обеспечению безопасной эксплуата-
ции объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещени-
ями и подземной автостоянкой по ул. Ростовское шоссе, 30/7 в г. Краснодаре. Литер 11».

В разделе представлены:

- требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зда-
ния, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных кон-
струкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обес-
печения;

- минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения систем инженерно-технического обеспечения здания и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания;
- сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания;
- сведения о размещении скрытых электрических проводов, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;
- сведения о доступности здания для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- сведения о показателях энергетической эффективности.

В разделе представлены данные по идентификации здания, представлены основные требования к эксплуатации объекта.

Выполнены требования по обеспечению безопасности, надежности и установленного срока эксплуатации объекта:

- по обеспечению необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяемости, по защите от перегрузок;
- по обеспечению надежности работы примененного оборудования, технических устройств;
- по защите от механических ударных воздействий;
- по защите от агрессивных воздействий среды производства;
- по защите от воздействия климатических факторов;
- по защите от опасных природных явлений;
- по защите от опасных техногенных явлений.

Проектные мероприятия по защите конструкций от агрессивных воздействий среды включают антикоррозийную защиту.

Опасные техногенные процессы: пожар, террористический акт. Наиболее распространенным техногенным процессом является пожар, возникновение которого может привести к разрушению конструкций зданий. Поэтому конструкции объекта – несгораемые: металлические и железобетонные.

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие поддержание всех элементов здания и инженерных коммуникаций в рабочем состоянии.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Проектом предусматривается строительство многоэтажного жилого дома, входящего в комплексную жилую застройку.

Согласно экспертным заключениям по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы качества почвы на земельных участках, отводимых под строительство комплекса многоэтажных жилых домов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 28.11.2014 № 9618/03-1 и № 9612/03-1, отведенный земельный участок соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопас-

и СП 2.6.1.2750-10 от 15.10.2010 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения, за счёт природных источников ионизирующего излучения».

Площадки благоустройства (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для занятий физкультурой и спортом, для отдыха взрослого населения, хозяйственные) запроектированы в соответствии с региональными нормами и гигиеническими нормативами. Благоустройство дворовой территории заключается также в оборудовании площадок малыми архитектурными формами, организации проездов и пешеходных дорожек, в озеленении территории.

Расстояния от проектируемых парковок до нормируемых объектов окружающей застройки соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Участок, отведённый под строительство, расположен во 3 поясе ЗСО подземного водоснабжения. Проектом предусмотрены мероприятия по санитарной охране вод в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Проектируемый объект состоит из одной секции.

В подвале расположены кладовые для жильцов. Входы в подвал выполнены отдельными входами в жилую часть здания.

Дом оборудуется внутренними сетями централизованных систем водоснабжения, канализации, отопления. Источником системы хозяйственно-питьевого принята проектируемая сеть водопровода. Качество питьевой воды отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», и СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Все жилые помещения и кухни имеют непосредственное естественное освещение. При проектировании исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.

Ориентация жилых помещений принята в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции, продолжительность инсоляции нормируемых объектов в расчетных точках соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

В каждой секции предусматривается грузопассажирский лифт. Кабина лифта позволяет транспортировать человека на носилках или в инвалидном кресле. Шахты лифтов не примыкают к жилым помещениям.

На первом этаже запроектировано помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря для помещений общего пользования жилого дома.

Для мусороудаления запроектированы мусоропроводы.

3.3. Описание сметы на строительство

Согласно договору рассмотрение данного раздела не предусматривается.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных результатов инженерных изысканий

Рассмотрены положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» № 23-1-1-0080-15 от 27.04.2015 г.

4.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделах проектной документации

Выводы экспертов по результатам рассмотрения	Сведения о внесенных в проектную документацию изменениях
---	---

Раздел 1. Пояснительная записка и общие вопросы.

Предоставить Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.	Предоставлено Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.
В составе исходных данных ПЗ включить перечень использованной нормативной литературы согласно десятому абзацу подпункта «б» п. 1.2 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.	Перечень используемой нормативной литературы включен в состав пояснительной записки (листы 5-8 01/02-15-11-ПЗ).
Дополнить ТЭП сведениями о площади твердых покрытий участка и площади озеленения.	Таблица ТЭП дополнена сведениями о площади твердых покрытий участка и площади озеленения (лист 5 01/02-15-11-ПЗ).
Согласно представленному Градостроительному плану земельный участок находится в 15, 30 км зоне от КТА аэродрома. Представить согласование строительства объекта от собственника аэродрома.	Представлено Письмо-согласование ВУНЦ ВВС № 16/134 от 17.04.2015 г.
Согласно представленному Градостроительному плану земельного участка необходимо провести обследование территории на предмет выявления взрывоопасных предметов.	Представлено Заключение об обследовании земельного участка на предмет взрывоопасных предметов.
Согласно представленному Градостроительному плану земельного участка необходимо предусмотреть в подвальных, цокольных или на первых этажах опорные пункты охраны порядка по согласованию с УВД по г. Краснодару, кабинеты врачей общего профиля по согласованию с управлением здравоохранения администрации МО гор. Краснодара.	Представлены планировочные решения в Литере 2 по размещению опорного пункта охраны порядка и помещения для приема врача общего профиля (лист 6 03/03-15-2-АР).
<i>Санитарно-эпидемиологическая безопасность.</i>	
7. Не представлено экспертное заключение по обследованию земельного участка на соответствие санитарным нормам (ст.12 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010)).	Представлены экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 9612/03-1 от 28.11.2014 г. и № 9618/03-1 от 28.11.2014 г.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

1. Предоставить в графической части сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения согласно п.12 Поло-	В графической части представлен сводный план инженерных сетей (лист 8 01/02-15-11-ПЗУ).
---	---

<p>жения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.</p>	
<p>2. Представить полный комплект чертежей, обозначенных в ведомости чертежей комплекта ПЗУ, лист 1 01/02/15-3-ПЗУ.</p>	<p>Комплект дополнен чертежами в соответствии с ведомостью чертежей комплекта ПЗУ (листы 1-8 01/02-15-11-ПЗУ).</p>
<p>3. Предоставить планировочные схемы размещения 1697 м/мест на участке с кадастровым номером 23:43:0129001:1391 с площадью 78776 м² и показать размещение данного участка на ситуационном плане.</p>	<p>Предоставлены планировочные схемы размещения парковочных мест на участках с кадастровыми номерами 23:43:0129001:1391, 23:43:0129001:1398 и размещение данных участков нанесено на ситуационном плане (листы 1, 8-12 01/02-15-3-ПЗУ).</p>
<p>4. На общей схеме застройки не показаны наименования улиц и красные линии.</p>	<p>На общей схеме застройки указаны наименования улиц и нанесены красные линии (лист 2 01/02-15-ПЗУ).</p>
<p>5. Не представлено юридическое обоснование на размещение автостоянок за пределами отведенного участка вдоль улиц им. Петра Метальникова.</p>	<p>Представлен договор аренды от 12.01.2015 г. земельного участка с кадастровым номером 23:43:0129001:1398 между ООО «Каталина Парк» и ООО «СК «Девелопер». Представлено свидетельство о праве собственности на земельный участок ООО «Каталина Парк» № 23-АЖ 195517 от 01.12.2009 г.</p>
<p>6. Предоставить планировочные схемы многоэтажной парковки на 300 м/мест.</p>	<p>Планировочные схемы многоэтажной парковки на 300 м/мест представлены (план 1-го этажа, план типового этажа, разрез 1-1).</p>
<p>7. Предоставить расчет парковочных автостоянок, придомовых площадок и спортивных площадок согласно Решению городской Думы Краснодара от 24.03.2013 N46 п.9, от 18.07.2013 N51 п.14 и п.2.13 таблице 2 СНиП 2.07.01-89*.</p>	<p>Предоставлен расчет парковочных автостоянок, придомовых площадок и спортивных площадок на весь комплекс.</p>
<p>8. Для жилого здания (литер 11) указать парковочные места на схеме планировочной организации земельного участка. В данной ситуации удобнее всего м/места показать на автостоянках вдоль улицы им. Петра Метальникова.</p>	<p>На общую схему внесено изменение: Литер 5 – жилой дом, Литер 6 – многоэтажная парковка (лист 2 01/02-15-ПЗУ).</p>
<p>Раздел 3. Архитектурные решения.</p>	
<p>1. Всем подсобным помещениям в подвале присвоить конкретное наименование и категорию по пожарной опасности (ст. 27 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	<p>Помещения называются «Помещение для с/х продуктов» и имеют категорию В-4 (лист 4 02/02-15-11-АР).</p>
<p>2. Двери, выходящие на лестничную клетку Н1 в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничной площадки в нарушение п.4.4.3 СП 1.13130.2009.</p>	<p>В проекте внесены изменения, сдвинут проем двери, выходящей на переходной балкон. На чертежах указан радиус открывания двери и размер лестничной площадки (листы 6-8 02/02-15-11-АР).</p>

3. Предоставить сведения на вентилируемый фасад на соответствие классу пожарной безопасности К0 (таблица 22 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Вентилируемый фасад в проекте принят с классом пожарной безопасности К0 (лист 8 02/02-15-11-АР.ПЗ).
<i>Санитарно-эпидемиологическая безопасность.</i>	
4. Не допускается размещать электрощитовую под жилыми комнатами в осях 2-3/1 – Е (п.3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»).	Помещение электрощитовой после корректировки располагается под помещением кухни (вне зоны прохождения коммуникаций).
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.	
1. Отчет об инженерно-геологических изысканиях. Предоставить читаемый файл «Оцифровка коэффициентов динамичности».	Представлен откорректированный отчет, стр. 137-140.
2. Указать степень огнестойкости проектируемого здания.	Графическая часть дополнена требуемой информацией (лист 13 изм.1).
3. На схемах армирования основных несущих элементов указать величины защитных слоев для арматуры в соответствии с принятой степенью огнестойкости здания.	Узлы армирования железобетонных конструкций дополнены информацией о толщинах защитного слоя бетона (лист 13 изм.1).
4. Указать марку бетона по водонепроницаемости и морозостойкости для основных несущих конструкций.	Требуемая информация приведена в текстовой части проекта (раздел 1.4).
5. В проектной документации отразить в соответствии с принятой в разделе «Архитектурные решения» системой навесного фасада (марка, завод изготовитель и т.д.). Предоставить сертификат соответствия на применение предусмотренных проектом наружных ограждающих стен (навесные фасады) в сейсмических районах.	В проекте принят навесной фасад марки РОНСОН-200 Российского производства. Прилагается письмо ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко о возможности применения навесных фасадов в сейсмических районах.
6. Листы КР-2, 3. На инженерно-геологическом разрезе неверно указаны компоновочные оси.	Разночтения устранены.
7. Проект дополнить конструктивным разрезом по зданию.	Графическая часть дополнена конструктивным разрезом по зданию (лист 14 изм. 1).
8. Проект дополнить основными узлами армирования фундаментной плиты.	Графическая часть дополнена основными узлами армирования фундаментной плиты. (лист 4 изм. 1).
9. Указать отметку низа уплотненного искусственного основания.	Графическая часть дополнена требуемой информацией (листы 2, 3 изм. 1).
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.	
Подраздел. Система электроснабжения.	
1. Исключить из ПД лампы накаливания мощностью более 25 Вт, см. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ, Статья 10, п.8.	Лампы накаливания заменены на энергосберегающие.

2. Внеквартирные коридоры – помещения без естественного освещения, поэтому их надо вывести из режима автоматического управления освещением.	Внеквартирные коридоры выведены из режима автоматического управления освещением.
3. Запитать лифт для транспортирования пожарных подразделений от панели ППУ.	Лифт для транспортирования пожарных подразделений подключен от панели ППУ.
4. Лист 6. Задвижки с электроприводом запитать от панели ППУ, так как это электроприемники противопожарной защиты.	Задвижки с электроприводом запитаны от панели ППУ.
«Внутриплощадочные сети электроснабжения».	
Не представлен.	Раздел (Шифр 02/02-15-11-ЭС) представлен. Принципиальных замечаний нет.
Подраздел. Система водоснабжения.	
1. Предоставить Технические условия на водоснабжение (п.10 раздела 16) Постановления от 16.02.2008 г. № 87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию).	ТУ на водоснабжение № ИД-К-731-14 от 28.11.2014 г. представлены.
2. При указанной в текстовой части I категории насосной станции не верно указано количество резервных насосных агрегатов (п. 7.3 СНиП 2.04.02-84*).	При включении пожарные насосы обеспечивают суммарный расход воды на хозяйственные и противопожарные нужды. Следовательно, увеличение количества резервных хозяйственных насосов не требуется. Характеристики насосов прилагаются.
3. В текстовой части в таблице указан расход 12,9 л/с на нужды пожаротушения, ниже представлен расход 8,7 л/с на нужды пожаротушения, привести в соответствие и указать верный расход на внутреннее пожаротушение.	Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 8,7 л/с (3 струи по 2,90 л/с). $8,7 \text{ л/с} + 4,2 \text{ л/с} = 12,9 \text{ л/с}$ – общий расход насосной станции при пожаре (хозяйственно-питьевые нужды + пожаротушение).
4. Текстовую часть дополнить: счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов (п. 7.2.9 СП 30.13330.2012.).	Проект разработан в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» согласно Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного 21.06.2010 г. СП 30.13330.2012 не является стандартом, обязательным к применению. Необходимость применения приборов учета с импульсным вводом не обоснована, т.к. ни управляющими компаниями, ни представителями Краснодарского водоканала не осуществляется автоматизированный дистанционный учет расхода холодной воды потребителями, а учет тепла на приготовление горячей воды осуществляется в ИТП.

Счетчики воды следует устанавливать на трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, кафе, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям (п. 2.04.01-85* СНиП 2.04.01-85*).	Указанные требования выполнены в проекте. Счетчики воды предусмотрены на вводе в жилой дом, на ответвлениях в каждую квартиру и с/у консьержа/КУИ. Встроенных общественных помещений в проекте не предусмотрено.
Требуемый напор на нужды пожаротушения определить с учетом этажности здания и среднего напора в сети согласно п.2.26; 2.30 СНиП 2.04.02-84*, предоставить расчет.	Расчет представлен.
Требуемый напор на хоз.-питьевые нужды определить с учетом п. 12.9 СНиП 2.04.01-85*, предоставить расчет.	Расчет представлен.
Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. Привести проектные решения в соответствии (п. 4.2.7 СП 10.13130.2009).	Хозяйственно-питьевые насосы работают автономно и не участвуют в пожаротушении. При пожаре расход воды обеспечивают пожарные насосы, а хозяйственно-питьевые переходят в режим ожидания до отключения пожарных и падения давления в системе ниже установленного.
9.Исключить из текстовой части раздела ИОС2 информацию о выведенных наружу патрубках с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки, данная информация не соответствует п. 4.1.15 СП 10.13130.2009.	Выведенные наружу патрубки с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки запроектированы согласно п. 4.1.15 СП 10.13130.2009.
10.Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м. В текстовой части указать тип, марку и технические характеристики запроектированных регуляторов давления.	Стояки хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода закольцованы на техническом этаже. Регуляторы давления тип, марка предоставлены.
11.Указать объем воды на наружное пожаротушение (17 подраздел г) Постановления от 16.02.2008 г. № 87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию).	Решения по наружному противопожарному водоснабжению указаны в разделе «Наружные сети водоснабжения». Указанный нормативный документ не обязывает отображать решения по наружному пожаротушению в проекте внутреннего водоснабжения здания.

<p>12. Внутри зданий в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах следует предусматривать установку компенсаторов (п. 6.2.5 СП 30.13330.2012).</p>	<p>Внутри здания отсутствуют деформационные швы.</p>
<p>13. При проектировании сетей горячего водоснабжения следует предусматривать мероприятия по компенсации температурного изменения длины труб (п. 5.4.16 СП 30.13330.2012).</p>	<p>Компенсаторы предусмотрены.</p>
<p>14. Наружные поливочные краны в здании предусмотреть диаметром 25 мм.</p>	<p>В связи с высоким расчетным давлением в системе водоснабжения жилого дома диаметр поливочных кранов не влияет на их функционирование.</p>
<p>15. Предусмотреть материал труб для объединенных систем противопожарного водоснабжения в соответствии с п. 7.1.3 СП 30.13330.2012.</p>	<p>Материал труб соответствует требованиям п. 7.1.3 СП 30.13330.2012.</p>
<p>16. Не предусмотрена защита мусоросборной камеры по всей площади спринклерными оросителями, участок распределительного трубопровода оросителей не предусмотрен кольцевым и не защищен теплоизоляцией из негорючих материалов (СП 54.13330.2011, п. 7.3.10).</p>	<p>Проектом предусмотрена защита мусоросборной камеры по всей площади согласно СП 5.13130.2009, участок распределительного трубопровода оросителя предусмотрен кольцевым. Проектом предусмотрено отопление мусорокамеры, следовательно, утепление трубопровода не обязательно и указывается в рабочей документации.</p>
<p>17. В мусоросборных камерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран (смеситель) с подводом холодной и горячей воды и предусматривать установку спринклера, сигнализатора протока жидкости с установкой его до спринклерных головок на трубопроводе подачи воды (п. 7.1.10 СП 30.13330.2012).</p>	<p>Проект разработан в соответствии со СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" согласно Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного 21.06.2010 г. СП 30.13330.2012 не является стандартом, обязательным к применению. Проектом предусмотрен поливочный кран (смеситель) с подводом холодной и горячей воды и спринклер.</p>
<p>Подраздел. Внутривозвоночные сети водоснабжения.</p>	
<p>1. Предоставить Технические условия на водоснабжение (п. 10 раздела 16) Постановления от 16.02.2008 г. № 87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию).</p>	<p>ТУ на водоснабжение № ИД-К-731-14 от 28.11.2014 г. представлены.</p>
<p>2. Не выдержано расстояние между трубами водопровода (п. 8.51 СНиП 2.04.02-84*).</p>	<p>Замечание выполнено. Расстояние между трубопроводами откорректировано.</p>
<p>Подраздел. Система водоотведения.</p>	
<p>1. От всех помещений жилых и общественных зданий следует предусматривать <u>раздельные</u></p>	<p>Проектом не предусмотрены общественные помещения.</p>

выпуски канализации (п. 8.2.12 СП 50.13330.2012).	
2. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток: в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа (п. 17.23 СНиП 2.04.01-85*).	Установка ревизий и прочисток предусмотрена.
3. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; (п. 17.10 СНиП 2.04.01-85*).	Канализационные трубопроводы вынесены из пространства электрощитовой.
Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.	
Принципиальных замечаний нет.	
Подраздел. Тепловые сети.	
Принципиальных замечаний нет.	
Подраздел. Автоматизация.	
Принципиальных замечаний нет.	
Подраздел. Сети связи.	
Принципиальных замечаний нет.	
«Внутриплощадочные сети связи».	
Принципиальных замечаний нет.	
Подраздел. Технологические решения.	
Не разрабатывался на основании Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком.	
Раздел 6. Проект организации строительства.	
1. На основании п. 14 задания на проектирование проект организации строительства рекомендуется разработать в полном объеме в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», п. 23. Раздел 6 «Проект организации строительства».	Проект организации строительства выполнен в сокращенном объеме согласно заданию на разработку ПОСа (приложение № 4 к договору 02/02-15).
2. Пояснительную записку рекомендуется дополнить п. п. л); м); т(1); х) Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г., п. 23. Раздела 6.	Согласно заданию на разработку ПОСа (приложению № 4 к договору 02/02-15) пункты л); м); т(1); х) Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., п. 23. Раздела 6 не выполняются.

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.

Не разрабатывался на основании Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Принципиальных замечаний нет.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Архитектурные решения.

1. Для квартир, расположенных на высоте более 15м не указаны размеры простенков на балконах, предусмотренных в качестве аварийных выходов (п. 5.4.2, СП 1.13130.2009).

В проекте внесены изменения, указаны простенки на балконах 1200 мм. Откорректированы листы АР-5, 6, 7, 8.

2. Двери лестничной клетки на I этаже запроектированы открывающимися не по направлению выхода из здания (п. 4.2.6, СП 1.13130.2009).

Открывание дверей откорректировано, лист АР-5.

3. Проход из машинного отделения лифта к лестничной клетке не предусмотрен по участку кровли, выполненной из негорючих материалов шириной не менее 1,4 м (п. 4.3.5, СП 1.13130.2009).

Участок кровли предусмотрен, откорректирован лист АР-9.

Отопление и вентиляция.

4. Не представлен.

Подраздел 02/02-15-11-ОВ представлен. Принципиальных замечаний нет.

Система водоотведения.

5. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций пластмассовыми трубопроводами канализации не предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (противопожарные муфты не установлены) (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 4 статьи 137).

Установка противопожарных муфт предусмотрена, лист КВ-8.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

6. Не определено функциональное назначение подсобных помещений в подвале, с разработкой противопожарных мероприятий для этих помещений (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 1 статьи 32).

Все технические помещения, расположенные в подвале, предусмотрены для хранения с/х продуктов» и имеют категорию В4. ПМ л. 4 и АР л. 4.

7. Не верно определен расход воды на наружное пожаротушение.

Расход воды на наружное пожаротушение откорректирован и составляет 30,0 л/с.

8. Обоснование мероприятий в пунктах 7.35-7.37 не имеет отношения к проектируемому объекту.

Раздел откорректирован, ПМ.ПЗ л. 14.

9. В мероприятиях по противодымной защите не предусматривается огнезащита воздухопроводов в автостоянке, предусмотрена угловая конфигурация коридоров, предусмотрены площади помещений, обслуживаемыми дымоприемными устройствами.

Раздел откорректирован, ПМ.ПЗ л. 32.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.	
1. Предоставить задание на проектирование, согласованное с территориальным управлением социальной защиты населения Краснодарского края в части требований по обеспечению беспрепятственного доступа МГН к объекту (Постановление Главы Администрации Краснодарского края № 950 от 08.10.2007 г.).	Предоставлено задание на проектирование, согласованное с территориальным управлением социальной защиты населения Краснодарского края.
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.	
1. Пояснительную записку дополнить перечнем нормативной документации, используемой при разработке Раздела 10.1.	Пояснительная записка дополнена перечнем документов. ПЗ.02/02-15-ТОБЭ л. 69, 70.
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
1. Представить расчет согласно п. 5.9 СНиП 23-02-2003.	Расчет предоставлен. Листы ЭФ-6, 7, 8, ЭФ.ПЗ-17, 18. Принципиальных замечаний нет.

Проектная документация без сметы по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Ростовское шоссе, 30/7 в г. Краснодаре. Литер 11» соответствует требованиям нормативной технической документации и результатам инженерных изысканий.

4.3. Выводы в отношении сметы на строительство

Не требуются.

4.4. Общие выводы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий без сметы по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Ростовское шоссе, 30/7 в г. Краснодаре. Литер 11» соответствует требованиям нормативной технической документации и результатам инженерных изысканий.

4.5. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу:

Отсутствуют.

Эксперты:

Эксперт
Квалификационный аттестат
ГС-Э-12-2-0359
Квалификационный аттестат
МС-Э-12-3-2630

Панкратова Л.В.

Эксперт
Квалификационный аттестат
МР-Э-22-2-0668


Ницун В.И.

Эксперт
Квалификационный аттестат
МС-Э-59-2-3901



Рудь О.С.

Эксперт
Квалификационный аттестат
МС-Э-45-2-3519



Казакова Т.В.

Эксперт
Квалификационный аттестат
ГС-Э-12-2-0364



Решетников С.Ю.

Эксперт
Квалификационный аттестат
ГС-Э-12-2-0367
Квалификационный аттестат
ГС-Э-45-2-1758



Таванчева О.А.

Начальник отдела
Квалификационный аттестат
ГС-Э-12-2-0352
Квалификационный аттестат
ГС-Э-45-2-1754



Коцюба А.В.

Эксперт
Квалификационный аттестат
МС-Э-14-2-2680



Слободская М.Ю.

Эксперт
Квалификационный аттестат
ГС-Э-45-2-1761



Цикуниб Б.Б.

Эксперт
Квалификационный аттестат
МР-Э-22-2-0659



Зимарин И.В.

Эксперт
Квалификационный аттестат
ГС-Э-53-2-1866



Работницкая Т.В.



Федеральная служба по аккредитации

0000174

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ **РОСС RU.0001.610119**
(номер свидетельства об аккредитации)

№ **0000174**
(учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что

Общество с ограниченной ответственностью
(полное и в случае, если имеется)

«Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» (ООО «КМНЭ»)
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица
ОГРН 1132310006179

место нахождения

350000, г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д. 8
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения государственной экспертизы

проектной документации

(вид государственной экспертизы, в отношении которой получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 07 июня 2013 г. по 07 июня 2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по аккредитации

С.В. Мигин
(Ф.И.О.)

