




ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОРМОКОНТРОЛЬ»
(ООО «НК»)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
«ГАРАНТ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ»



ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПРЕМИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
МАРКА КАЧЕСТВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ Рег. № 23-2-5-084-11

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации,
выданное Министерством регионального развития Российской Федерации 17.05.2011 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ Рег. № РОСС RU.0001.610127

на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
выданное Федеральной службой по аккредитации 19.06.2013 г.

350020, г. Краснодар, ул. Раппельевская, 179/1, тел/ факс (861) 278-51-71.

www.normokontrol.ru, E-mail: info@normokontrol.ru

№ 357/02 от 19 11 2015 г.

На № 856 от 28 октября 2015 г.

Директору
ООО «БАУИНВЕСТ»
В.И. Ларкиной

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

**о внесении изменений в положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «НК»
№ 23-1-4-0112-15 от 31.08.2015**

В положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «НК» № 23-1-4-0112-15 от 31.08.2015 по проектной документации «Жилая застройка на пересечении ул. 40 лет Победы и ул. Героев-Разведчиков. Литер 3.1» внести следующие изменения:

1) на стр. 12 подраздела 3.2 «Описание технической части проектной документации» дополнить перечень следующими позициями:

«Представлено письмом заказчика № 856 от 28.10.2015

ООО «Архитектс».

38. А01504-3.1-АР. Том 3.1. Раздел 3. Литер 3.1. Архитектурные решения. Изм. 2.
39. А01504-3.1-ИОС(ЭЛ). Том 5.1.1. Раздел 5. Литер 3.1. Электроснабжение и электрооборудование. Изм. 2.
40. А01504-3.1-ИОС(ОВ). Том 5.3.1. Раздел 5. Литер 3.1. Отопление и вентиляция. Изм. 2.»;

2) на стр. 22 четвертый абзац описания основных решений по подразделу «Вентиляция» изложить в следующей редакции:

«Общеобменная вентиляция техподполья предусмотрена через продухи в наружных стенах. Вентиляция ИТП – приточно-вытяжная с механическим побуждением.».

Генеральный директор



В.В. Сырмолов