

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1/3, под.4, Телефон: 710-44-92
тел./факс (812) 710-44-92

Номер дела ПЛ04-128(15)

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением комитета государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области

Экземпляр № 1

от "08" декабря 2017 года № 0812.001711-300

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ
ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

г. Санкт-Петербург

«08» декабря 2017 г.

(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано: ООО «АйЭмДэ групп»,
свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 008592100 от 05.05.2012, ОГРН 1127847254578,
ИНН 7813533632, КПП780201001; адрес юридический: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 63
лит. А, пом. 3-Н.

(наименование застройщика или заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства:

«Инженерная подготовка территории жилого комплекса «Черничная поляна» 1 этап строительства», в том числе объекты, входящие в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: **Канализационная насосная станция (ливневых и хозяйственно-бытовых стоков),** общая площадь – 17,1 м²; объем – 42,75 м³, количество этажей – 1, высота - 4 м;
Резервуары запаса воды (4 шт.), объем каждого – 55 м³, количество этажей – 1, площадь застройки – 279 м²;
Водопроводная насосная станция, общая площадь – 15 м², объем – 27,5 м³, количество этажей – 1, высота – 2,5 м.
Сеть водоснабжения, класс - 1, протяженность - 501 м, мощность (пропускная способность) – 241,94 м³/сут., Полиэтилен ПЭ100 SDR17,6 110x6,3
Сеть бытовой канализации, класс – 2, протяженность – 442,5 м, мощность (пропускная способность) - 199,84 м³/сут., гофрированный полипропилен диаметр 200-250мм и непластифицированный поливинилхлорид 110 мм.
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, производительностью 300 м³/сут.
Сеть ливневой канализации, класс – 2, протяженность - 416 м, мощность (пропускная способность) - 191,2 л/с, гофрированный полипропилен диаметрами 200 мм, 250 мм, 400 мм и непластифицированный поливинилхлорид диаметр 110 мм.
Очистные сооружения ливневых стоков, производительностью 45 м³/сут.
Тепловые сети, класс – 4, протяженность 229 м, мощность – 3450,31 кВт, стальные трубы диаметрами 219 мм, 159 мм и полиэтиленовые трубы диаметрами 90 мм, 160 мм.
Тепловые камеры из сборных ж/б элементов, неподвижные щитовые опоры.

Улично-дорожная сеть, протяженность 468 м., вид дорожного покрытия – асфальтобетон.

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства, реконструкции)

по адресу: **Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение**

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Разрешение на строительство:

№ 47-RU47504312-157К-2015 от «03» ноября 2015 г., выдано Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, срок действия до 31.12.2018

(номер и дата выдачи, кем выдано)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: **технических регламентов и проектной документации**

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

Акт проверки № 927-МА-17 от 08.12.2017

(номер, дата акта проверки законченного строительством объекта капитального строительства и в случае проведения номер, дата акта проверки ранее выданного предписания)

Главный специалист отдела надзора за строительством зданий и сооружений департамента государственного строительного надзора

(должность)

(подпись)

Мифтахов А.Р.

(фамилия, инициалы)

Главный специалист сектора экологического и санитарно-эпидемиологического надзора департамента государственного строительного надзора

(должность)

(подпись)

Кривилева О.А.

(фамилия, инициалы)

Главный специалист сектора пожарного надзора департамента государственного строительного надзора

(должность)

(подпись)

Морозов Д.А.

(фамилия, инициалы)



Экземпляр заключения получил:

представитель по доверенности от 15.02.2017

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве)

Нат. кор. отдела ООО "АйМДэ Групп"

(должность для застройщика, технического заказчика, являющихся юридическим лицом)

(подпись)

Лебедев Ю.С.

(фамилия, инициалы)